



- 230V / 50HZ RELAIS TELEPHONIQUE
- ALIMENTATION
- 0-10 V ENTREE
- ⊕ POMPE DE CHARGE ECS
- ⊕ A ACCELERATEUR CIRCUIT A
- ⊕ BRULEUR
- HMI INTERFACE HOMME - MACHINE
- J- / X1...X21 CONNECTEUR CIRCUIT IMPRIME SCU / PCU
- L PHASE
- N NEUTRE
- PCU UNITE DE CONTRÔLE PRIMAIRE
- ⊕ BO PUMP POMPE CHAUDIERE
- ⊕ SAN PUMP POMPE SANITAIRE
- SONDE ECS SONDE EAU CHAUDE SANITAIRE
- SONDE SYST SONDE SYSTEME
- SONDE AMB A SONDE D' AMBIANCE (A)
- SONDE DEP SONDE DE DEPART
- SONDE EXT SONDE EXTERIEURE
- SONDE DHW In SONDE EAU FROIDE SANITAIRE
- SCU UNITE DE CONTRÔLE SECONDAIRE
- TA TITANE ACTIVE SYSTEME
- V3V VANNE 3 VOIES
- X111 CONNECTEUR BUS SU
- X112 MANOMETRE EAU
- X113 PRESSOSTAT LIMITEUR FUMEE
- X114 TEMPERATURE RETOUR
- X115 TEMPERATURE DEPART
- X116 THERMOSTAT LIMITEUR T° FUMEE
- X117 THERMOSTAT LIMITEUR HAUT (H.L.)
- ZG INTERRUPTEUR GENERAL
- ⊕ UNIQUEMENT AVEC BALLON H.L.

- FERNSPRECHRELAIS
- NETZANSCHLUSS
- EINTRITT
- SPEICHERLADEPUMPE
- KESSELKREISPUMPE KREIS A
- BRENNER
- SNITTSTELLE MENCH MACHINE
- LEITERPLATTE STECKER SCU / PCU
- PHASE
- NULLEITER
- PRIMÄRE STEUEREINHEIT
- KESSEL PUMPE
- SANITÄR PUMP
- WARMWASSERFÜHLER
- SYSTEMFÜHLER
- RAUMFÜHLER (A)
- VORLAUFFÜHLER
- AUSSENFÜHLER
- SANITÄR KALTWASSERFÜHLER
- SEKUNDÄRE STEUEREINHEIT
- TITANE ACTIVE SYSTEM
- DREIWEGETEMISCHER
- BUS SU STECKER
- WASSER MANOMETR
- ABGASDRUCKWÄCHTER
- RÜCKLAUFTEMPERATUR
- VORLAUFTEMPERATUR
- ABGASTEMPERATURWÄCHTER
- HOCH TEMPERATURWÄCHTER (H.L.)
- HAUPTSCHALTER
- NUR MIT H.L SPEICHER

- TELEPHONE RELAY
- MAIN SUPPLY
- INLET
- LOAD PUMP DHW
- HEATING PUMP CIRCUIT A
- BURNER
- HUMAN MACHINE INTERFACE
- PRINTED CIRCUIT BOARD PLUG SCU / PCU
- PHASE
- NEUTRAL
- PRIMARY CONTROL UNIT
- BO PUMP BOILER PUMP
- SAN PUMP SANITARY PUMP
- SONDE ECS DOMESTIC HOT WATER SENSOR
- SONDE SYST SYSTEM SENSOR
- SONDE AMB A ROOM SENSOR (A)
- SONDE DEP FLOW SENSOR
- SONDE EXT OUTSIDE SENSOR
- SONDE DHW In SANITARY COLD WATER SENSOR
- SCU SECONDARY CONTROL UNIT
- TA TITANE ACTIVE SYSTEM
- V3V THREE WAY VALVE
- X111 BUS SU CONNECTOR
- X112 PRESSURE SENSOR
- X113 FLUE GAZ PRESSURE SWITCH
- X114 RETURN TEMPERATURE
- X115 FLOW TEMPERATURE
- X116 FLUE GAS T° LIMITER SWITCH
- X117 HIGH LIMITER THERMOSTAT (H.L.)
- ZG MAIN SWITCH
- ⊕ ONLY WITH HIGH LOAD TANK

- TELEFONISCH RELAIS
- VOEDING
- INGANGSAN
- VUL POMP SWW
- VERWARMINGSPOMP KRING A
- BRANDER
- DE INTERFACE MAN MACHINE
- AANSLUITKLEM SCU / PCU
- FASE
- NULLEIDER
- EENHEID PRIMAIRE CONTRÔLE
- KETEL POMP
- SANITAIRE POMP
- SANITAIR WARM WATER SENSORS
- SYSTEM SENSOR
- RUIMTECIRCUIT (A)
- AAN VOELER
- BUITEN VOELER
- SANITAIR KOUD WATER SENSOR
- EENHEID ONDERGESCHIKTE CONTRÔLE
- TITANE ACTIVE SYSTEM
- 3 WEGMENKRAAN
- BUS SU STEKKER
- WATER MANOMETR
- ROOKGAS PRESSOSTAAT
- RETOURTEMPERATUUR
- AANVOER TEMPERATUUR
- ROOKGASENTHERMOSTAAT
- HOOG BEGRENZINGSTHERMOSTAAT (H.L.)
- ALGEMENE SCHAKELAAR
- ALLEEN MET H.L BOILER