


Mémo

Régulation IX-M



G001212

Touches


A		Touche d'accès au menu rapide
B		Bouton rotatif de sélection et de validation
C		Touche d'accès au menu principal

Symboles

	Brûleur allumé (Puissance %: 1 < 70% - 2 > 70%)		Arrêté : chauffage et ECS désactivés (protection antigel chaudière activée)
	Mode de fonctionnement : Confort		Fonction ramonage activée
	Mode de fonctionnement : Réduit (si installé dans la pièce)		Fonction programme vacances activée
	Mode de fonctionnement : chauffage actif 1 = zone 1 - 2 = zone 2 - 3 = zone 3		Transmission données
	Mode de fonctionnement : ECS actif		Intégration installation SOLAIRE
	Mode de fonctionnement : AUTOMATIQUE		Présence anomalie
	Mode de fonctionnement : MANUEL		Anomalie : arrêt du brûleur
	Température ambiante (°C)		Basse pression eau chaudière/installation
	Température extérieure (°C)		Demande intervention Assistance technique

Mémo

Régulation IX-M



Accès rapide

Touche	Molette	Affichage des choix
		Veille / Marche
		Forçage ECS
		Régime CC1
		Consigne confort CC1
		Régime ECS
		Consigne confort ECS

Fonctions spéciales* (à partir de l'écran de base)

Touche	Molette	Affichage des choix	Action	Affichage 1	Affichage 2	Action	Choix
6 sec sur + (A + C)		Fonction ramonage*		Marche	303 Régler ?	et	Charge partielle Pleine charge Charge chauffage
		Fonction d'arrêt du Régulateur*		Marche	304 Régler ?	et	De 0% à 100%
		Régime manuel*		Marche	301 Régler ?	et	De 25°C à 80°C
		Fonction purge*		Marche	312 Fonction de purge (10mn)		

* ATTENTION : Ne pas laisser ces fonctions actives.

Arrêt des fonctions spéciales (à partir de l'écran de base)

Touche	Molette	Affichage des choix	Action	Affichage 1
6 sec sur + (A + C)		Fonction ramonage*		Arrêt
		Fonction d'arrêt du Régulateur*		Arrêt
		Régime manuel*		Arrêt
		Fonction purge*		Arrêt

* ATTENTION : Ne pas laisser ces fonctions actives.

Menus principaux (à partir de l'écran de base)

	Molette	Affichage des choix	Niveau d'accès
6 sec sur + (A + C)		Utilisateur final	Niveau 1 direct
		Mise en service	Niveau 2 direct
		Spécialiste	Niveau 3 code et
		OEM	Niveau 4 code et

Liste des menus (Accès niveau 1 :)

Niv.1	Niv.2	Niv.3	Affichage
x	x	x	INFO
x	x	x	HEURE ET DATE
x	x	x	INTERFACE UTILISATEUR
x	x	x	PROGRAMME HORAIRE CC1
x	x	x	PROGRAMME HORAIRE 3/CC3
x	x	x	PROGRAMME HORAIRE 4/ECS
x	x	x	PROGRAMME HORAIRE 5
x	x	x	VACANCES CIRCUIT 1
x	x	x	CIRCUIT CHAUFFAGE 1
x	x	x	EAU CHAUDE SANITAIRE
	x	x	CHAUDIERE

Niv.1	Niv.2	Niv.3	Affichage
	x	x	CONFIGURATION
	x	x	RESEAU LPB
x	x	x	ERREUR
	x	x	MAINTENANCE / REGIME SPECIAL
		x	TEST DES ENTREES / SORTIES
	x	x	ETAT
x	x	x	DIAGNOSTIC GENERATEUR
		x	DIAGNOSTIC CONSOMMATEUR
	x	x	COFFRET DE SECURITE