

## L'amiante dans les chaudières et autres produits de la marque De Dietrich

**NC = non concerné par l'amiante**

**Dernière mise à jour :**  
**De DIETRICH THERMIQUE**  
**Assistance Technique**  
**Le 23.11.2023**

Conformément au décret n° 96-1133 du 24/12/96, aucun de nos matériels ne comporte de composant à base d'amiante.

- **depuis fin 1982** : nous n'utilisons plus de pièces planes réfractaires contenant de l'amiante dans les foyers, sous les brûleurs des chaudières à gaz à brûleur atmosphérique et derrière les portes foyères des chaudières à brûleur soufflé. Elles ont été remplacées par des pièces en fibres réfractaires non cancérigènes.

- **depuis fin 1988** : nous n'utilisons plus de cordons d'amiante montés dans les gorges des éléments de chaudière pour assurer l'étanchéité côté produits de combustion entre les éléments de chaudière. Ils ont été remplacés par des cordons en fibre de verre enrobés de silicone.

- **depuis mi-1993** : nous n'utilisons plus de joints en composite amiante-caoutchouc de dénomination usuelle "Klingérite". Ces joints sont aujourd'hui en composite fibres aramide - élastomère.

Révisé	Ligne	TYPE	Plaques amiante Réfractaire	I - Cordon tresse 1-Sur porte de brûleur 1a-porte de chargement 2-Entre les éléments fonte 2a-sur tampons ramonage 3-Sur boîte à fumée et/ou porte(s) et plaque de ramonage 4-sur le berceau II – Pâte d'amiante 5 - Etanchéité des assemblages des pièces de fonderie	• Joint d'étanchéité (Klingérite) Sur Bride eau Départ/retour et brides pleines (1) • Joints du Viseur de flamme (2)	Date d'arrêt de Fabrication de la gamme de produit
			Date de remplacement (Mois année)	Date de remplacement (Mois année)	Date de remplacement (Mois année)	Mois Année

### Chaudières aux combustibles solides, au fioul ou au gaz

1	PEN1	NC	NC	08.1974	08.1974	
2	PEN 2	NC	NC	06.1974	06.1974	
3	PEN 3	NC	NC	08.1974	08.1974	
4	GLZ	NC	NC	12.1969	12.1969	
5	ATZ	NC	NC	11.1968	11.1968	
6	D/DL2	NC	NC	11.1970	11.1970	
7	SD/SDL 200	NC	NC	12.1977	12.1977	
8	RT2	NC	NC	05.1970	05.1970	
9	RT2S	NC	NC	09.1970	09.1970	
10	RT 2000	NC	NC	12.1977	12.1977	

	11	RTA 2000	NC	NC	01.1977	01.1977
	12	RT 2000 S	NC	NC	07.1973	07.1973
	13	SDL 300	NC	NC	03.1979	03.1979
	14	RT 3000	NC	NC	12.1979	12.1979
X	15	DA4/DA5	10.1972	(5)	10.1972	10.1972
X	16	DN5	07.1975	(1) (1a) (5)	07.1975	07.1975
	17	D6/D7	11.1975	NC	11.1975	11.1975
	18	PFD 400	NC	07.1975	07.1975	07.1975
	19	CF 120	NC	NC	10.1980	10.1980
	20	CF 210	NC	12.1980	NC (Jt Néoprène)	12.1980
	21	CF 2100	NC	07.1979	NC (Jt Néoprène)	07.1979
	22	CF120 CS	NC	NC	03.1984	03.1984
	23	CF 120 CSE	NC	NC	06.1993	06.1993
	24	CF 130	NC	NC	10.1982	10.1982
	25	CF 130 CS	NC	NC	06.1993	06.1993
	26	CF 140	NC	06.1988	06.1993	06.1993
	27	CF 110	NC	NC	09.1988	09.1988
	28	CF 200	NC	05.1984	05.1984	05.1984
	29	CF 2000	NC	05.1983	05.1984	05.1984
	30	CF et PAC 220/2200	NC	07.1983	07.1983	07.1983
X	31	CF et PAC 310/3100	NC	07.1986 (1/1a)	NC	07.1986
X	32	CFE 300/3000	NC	06.1988 (1/3)	06.1993 (1)	06.1993
X	33	CF 350/3500	NC	NC	09.1985 (1)	09.1985
	34	PFD 600	NC	05.1981 (1/2/2a/3)	05.1981 (1/2)	05.1981
	35	PFD 800	NC	12.1973	12.1973	12.1973
	36	CF 500 / 5000	01.1982	Joint de porte de chargement 06.1993	06.1993	12.2012
X	37	CF 700	01.1982	Joint de la porte de chargement 06.1988	06.1993	06.1993
X	38	CF 400	NC	04.1985 (1/2/2a/3)	04.1985 (1/2)	04.1985
X	39	CF 800	NC	07.1985 (1/2/2a/3)	07.1985 (1/2)	07.1985
X	40	CF 230 / 2300	NC	06.1988 (1/1a/2/2a/3)	06.1993	06.1993
	41	CF 240 / 2400	NC	06.1988	06.1993	06.1993
	42	CFM/CFG 240	NC	06.1988	06.1993	06.1993
	43	CFX 200	NC	06.1988	06.1993	06.1993
	44	CFM 240 EF	NC	06.1988	06.1993	06.1993
X	45	CFE 400 / 800	NC	06.1988 (1/2/3)	06.1993 (1/2)	06.1993
	46	GT 100	NC	NC	06.1993	06.1993
	47	GT 110	NC	NC	NC	06.2001
	48	GT 200	NC	NC	06.1993	06.1993
	49	GT 300 (bandeau rouge)	NC	NC	06.1993	07.2006
	50	GT 400	NC	NC	06.1993	03.2007
	51	GT 500 / 800	NC	NC	06.1993	03.2007

Chaudières spécifiques au gaz						
	52	DIETRIGAZ CUISINE DTG 110, 140, 170, 205	1977	1977	1977	1977
	53	DIETRIGAZ CAVE DTG 240, 300, 360 + mixte	1978	1978	1978	1978
	54	DIETRIGAZ 1000 DTG 1040 à 1150	12.1982	03.1982	1983	1983
	55	Dietrigaz L Dietrigaz C Dietrigaz S Dietrigaz M Dietrigaz H	NC	NC	1984	1984
	56	DIETRIGAZ 2	NC	03.1982 (4)	1983	1983

		DTG 204 à 210				
	57	DIETRIGAZ 1000 C DTG 1050 à 1150 C	12.1982	12.1982	1983	1983
	58	DIETRIGAZ 2 C DTG 206 C à 210 C	NC	NC	1983	1983
X	59	DIETRIGAZ300 DTG 304 à 310	NC	NC	1990	1990
	60	DIETRIGAZ 300 C DTG 306C à DTG 310C	NC	NC	06.1993	1993
X	61	DIETRIGAZ 400 DTG 406 à 415	05/1988 Plaque d'isolation sol	12.1988 (3) (Bandes d'amiante sous la plaque de ramonage)	06.1993 (1)	1995
X	62	DIETRIGAZ 400 C DTG 407C, 409C, 411C, 413C, 415C	05/1988 Plaque d'isolation sol	12.1988(3) (Bandes d'amiante sous la plaque de ramonage)	06.1993 (1)	1993
	63	Dietrigaz S, L, H 100 L103, L104, L105 S103 à S107 H104, H105	NC	NC	1992	1992
X	64	DIETRIGAZS200, M200 DTG S204 à S209 DTG M204 à M208	NC	NC	NC	1994
	65	DIETRIGAZ 300 E DTG 306E à 310E	NC	NC	1988	1988
	66	DIETRIGAZ 300 CE DTG 306CE à 310CE	NC	NC	1988	1988
	67	DIETRIGAZ 400 E DTG 406E à DTG 416E	NC	12.1988	1988	1988
	68	DIETRIGAZ 400 CE DTG 407CE, DTG 409CE, DTG 411 CE, DTG 413CE	NC	12.1988	1988	1988
	69	DIETRIGAZ S 200 C DTG S204C à DTG S 208	NC	NC	1992	1992
	70	DIETRIGAZ 300T, 400T, DIETRIGAZ 300CT, 400 CT	NC	NC	1991	1991
	71	DIETRIGAZ 350 et DIETRIGAZ 350 T	NC	NC	06.1993	07.1993
	72	DIETRIGAZ S 100 EcoNox	NC	NC	06.1993	07.1993
	73	DIETRIGAZ L/H 100 EcoNox	NC	NC	06.1993	1994
X	74	DIETRIGAZ 250 DTG 250-7 à DTG 250-15	NC	NC	NC	07.1993
X	75	DIETRIGAZ 250 Diematic DTG 250-7 à DTG-15 Diematic	NC	NC	NC	1994
	76	DIETRIGAZ 350 DTG 350 E + Diematic DTG 350 TaE + Ta Diematic	NC	NC	06.1993	1994
	77	Dietrigaz 110 DTG S et SE 110+ Diematic + DTG S 110 P + mixte	NC	NC	NC	1996

78	DIETRIGAZ DTG 210 AI + Diematic	NC	NC	NC	1998	
79	DTG 350 AE + Diematic	NC	NC	NC	1999	
80	DIETRIGAZ ELIADE DTG 120 Tous modèles	NC	NC	NC	2004	

**Chaudières murales à gaz**

81	Murale TOPAZE MGF 100 MGF 200 + B	NC	NC	1985	1985
----	---	----	----	------	------

**Autres produits**

82	RADIATEURS A GAZ 8580 à 8583	NC	NC	1986	1996
----	---------------------------------	----	----	------	------

*Assistance technique*  
 57 rue de la Gare – BP 30  
 F - 67580 MERTZWILLER  
 E-Mail: [ats@dedietrichthermique.com](mailto:ats@dedietrichthermique.com)

